



Direzione Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: RDO Mepa N. 1858860 per l'affidamento della fornitura e del servizio di manutenzione per anni 5 delle attrezzature e degli impianti di estinzione degli incendi

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si precisa quanto segue:

- gli estintori a polvere dovranno avere capacità estinguente minima pari a 34A 144B C e una carica dell'estinguente pari a Kg 6;
- gli estintori a CO2 dovranno avere capacità estinguente minima pari a 113B e carica dell'estinguente pari a Kg 5.