

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 106/25

Del. 12/03/2025

Oggetto:

“Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei lavori relativi alle opere di riparazione dell’unità di climatizzazione GHP, a servizio dell’Edificio 4 presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B5ED275C0B”

Proposta di deliberazione n.	127/25
Data Proposta di deliberazione	06/03/2025
Struttura	AMM_STS UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
L'Estensore	PUGLIESI CECILIA
Il Responsabile del procedimento	PACE ERMINIO
Responsabile della Struttura	PACE ERMINIO

Visto di Regolarità contabile	SI , VISTO NONNI FEDERICA
N. di prenotazione	2025/250044 del 10/03/2025

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PACE ERMINIO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC TECNICO-PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI
Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

Oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi alle opere di riparazione dell’unità di climatizzazione GHP, a servizio dell’Edificio 4 presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B5ED275C0B”

PREMESSO che

- ai sensi del D.lgs. 81/08 “Testo Unico sulla sicurezza” il Datore di Lavoro ha l’obbligo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- ai sensi dell’art. 65 e dell’allegato 4 del D.lgs. 81/08, va garantita la salubrità dell’aria e un’adeguata temperatura nei luoghi di lavoro, correlata alla tipologia di attività lavorativa svolta ed al conseguente consumo energetico del lavoratore;

DATO ATTO che

- si è verificato un guasto al motore dell’unità di climatizzazione GHP a servizio dell’impianto dell’Edificio 4 della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
- dall’analisi delle cause del mancato funzionamento dell’unità di climatizzazione GHP presso l’Edificio 4, è emerso che alcune parti andavano smontate, sostituite e ristallate, mentre altre potevano essere riparate;

VISTO che

- al fine di assicurare un’idonea gestione della temperatura degli ambienti, è necessario riparare il guasto relativo all’unità di climatizzazione GHP presso l’Edificio 4 della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
- la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici ha acquisito un preventivo di spesa dall’operatore economico Aerclima Impianti con sede in Via di Rebibbia n. 63 - 00156 - ROMA (RM), P. IVA 01991111004;
- il preventivo acquisito è allegato alla presente proposta deliberativa e ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1)

CONSIDERATO che

- ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO

- che è possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 che consente affidamenti diretti fino alla soglia di 150.000,00€;
- che i professionisti scelti sono in possesso di documentate esperienze pregresse e requisiti tecnico-professionali, idonei all'esecuzione delle prestazioni richieste e risultano iscritti negli albi istituti professionali;

PRESO ATTO che

- sono sussistenti le condizioni per procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto all'operatore economico Aerclima Impianti con sede in Via di Rebibbia n. 63 - 00156 - ROMA (RM), P. IVA 01991111004;

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lettera a) del D. lgs. n. 36/2023;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'affidamento in oggetto all'operatore economico Aerclima Impianti con sede in Via di Rebibbia n. 63 - 00156 - ROMA (RM), P. IVA 01991111004;
3. di dare atto che la prenotazione di spesa complessiva è pari ad € 4.780,00 oltre IVA (22%), per complessivi € 5.831,60 IVA inclusa;
4. di imputare la spesa di € 4.780,00 oltre IVA (22%), al capitolo di bilancio n. 110105000030 "impianti e macchinari."

Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

Oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei lavori relativi alle opere di riparazione dell’unità di climatizzazione GHP, a servizio dell’Edificio 4 presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B5ED275C0B”

VISTA

la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici avente ad oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei lavori relativi alle opere di riparazione dell’unità di climatizzazione GHP, a servizio dell’Edificio 4 presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B5ED275C0B”

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UOC Economico-Finanziaria;

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei lavori relativi alle opere di riparazione dell’unità di climatizzazione GHP, a servizio dell’Edificio 4 presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B5ED275C0B”, sottoscritta dal Responsabile dell’UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici, e conseguentemente:

1. di dare atto che le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l’affidamento in oggetto all’operatore economico Aerclima Impianti con sede in Via di Rebibbia n. 63 - 00156 - ROMA (RM), P. IVA 01991111004;
3. di dare atto che la prenotazione di spesa complessiva è pari ad € 4.780,00 oltre IVA (22%), per complessivi € 5.831,60 IVA inclusa;
4. di imputare la spesa di € 4.780,00 oltre IVA (22%), al capitolo di bilancio n. 110105000030 “impianti e macchinari.”

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba



DATA: 18/02/2025

PROTOCOLLO: 121/25A

COMMESSA: _____

SPETT.LE

IST. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE

DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA

VIA APPIA NUOVA, 1414

000178 - ROMA

**OGGETTO: CONSUNTIVO ECONOMICO RELATIVO ALLE OPERE DI
RIPARAZIONE UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE GHP, A SERVIZIO
DELLA STRUTTURA SITA IN VIA APPIA NUOVA, 1414 A ROMA.**

In riferimento all'intervento eseguito, si riporta di seguito elenco delle opere riportate in

oggetto:

Rimanendo a Vs. completa disposizione per qualunque chiarimento, porgiamo

Cordiali saluti



Elenco dei materiali e delle opere.

Riparazione del circuito frigorifero, relativo all'unità di climatizzazione GHP esistente, con ripristino delle perdite rilevate.

N.1 Sostituzione della valvola a tre vie di regolazione, previo distacco della stessa e rimontaggio della nuova, con ripristino dei collegamenti elettrici.

Prove di corretta tenuta del circuito frigorifero oggetto di riparazione.

Fornitura e reintegro di gas frigorifero R410A, per il ripristino della ricarica del circuito.

Prove e verifica di corretto funzionamento dell'impianto.

Manodopera specializzata da parte di ns. personale qualificato per l'esecuzione delle opere sopra descritte.

Totale a corpo €. 4.780,00

(Euro Quattromilasettecentottanta/00)

Esclusioni:

Sono escluse e pertanto a carico del committente

- L'IVA nella misura di legge;
- Quanto altro non espressamente indicato.

LA DITTA

PER ACCETTAZIONE

Il cliente

AERCLIMA IMPIANTI s.r.l.
Un Amministratore

