

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 110/24

Del. 15/03/2024

Oggetto:

“Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server dell’edificio 1, primo piano, della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B0C61BAF5B”

Proposta di deliberazione n.	106/24
Data Proposta di deliberazione	12/03/2024
Struttura	AMM_STS UNITÀ OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA
L'Estensore	BURATTI CLAUDIA
Il Responsabile del procedimento	PACE ERMINIO
Responsabile della Struttura	PACE ERMINIO

Visto di Regolarità contabile	SI , VISTO NONNI FEDERICA
N. di prenotazione	2024/240026 del 13/03/2024

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PACE ERMINIO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

UOC TECNICO-PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI
Il Responsabile
Ing. Erminio Pace

OGGETTO: “affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server dell’edificio 1, primo piano, della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B0C61BAF5B”

PREMESSO che

- si sono verificati due eventi che hanno comportato un eccesso di temperature nella sala server della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
- a causa di detti eventi i server dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri sono entrati in uno stato di blocco di sicurezza che ha consentito il salvataggio dei dati, ma ha impedito il loro normale funzionamento;
- in detto stato di blocco tutti gli operatori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri non ha più accesso ai pacchetti software che consentono la normale operatività degli uffici e dei laboratori;
- è necessario implementare un nuovo apparato in grado di attivare un sistema di refrigerazione alternativo in grado di entrare in funzione automaticamente, in caso di blocco del sistema refrigerante principale. Visto l’intervento di installazione di un nuovo sistema di refrigerazione, si è ritenuto opportuno installare, altresì, implementare un sistema di allarme visivo, dotato di un sistema GPS in grado di far partire, immediatamente, delle telefonate a tre numeri telefonici a quali comunicare la condizione di allarme.

DATO ATTO che

- la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica ha provveduto ad identificare e quantificare le opere per poi richiedere dei preventivi di spesa per la realizzazione delle opere e delle prestazioni di cui in oggetto;
- numero tre operatori economici hanno trasmesso la loro offerta economica per l’esecuzione delle prestazioni richieste;
- gli operatori economici che hanno presentato offerta sono:
 - 1) SB Elettrica S.r.l., con sede in Via Camillo Bozza n° 8 – 06073 Corciano (PG), preventivo pari ad € 36.860,00 oltre IVA;
 - 2) Vuotto Antonio, con sede in Via Siderno n° 30 – 00178 Roma (RM), preventivo pari ad € 35.929,00 oltre IVA;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- 3) Errebì per l'elettronica S.r.l., con sede in Via Appia Pignatelli, 235 Roma (RM), preventivo pari ad € 35.340,00 oltre IVA.

CONSIDERATO che

- i preventivi acquisiti sono allegati alla presente proposta deliberativa e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All.1);

VISTO che

- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.L. n. 36/2023 è possibile procedere ad un affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, fino alla soglia di 150.000,00€;

- gli operatori economici individuati sono in possesso di documentate esperienze pregresse e requisiti di carattere generale inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessarie all'esecuzione delle prestazioni richieste;

DATO ATTO che

-l'offerta più conveniente è stata presentata dalla Errebì per l'elettronica S.r.l., con sede in Via Appia Pignatelli, 235 Roma (RM), preventivo pari ad € 35.340,00 oltre IVA;

- sono sussistenti le condizioni per procedere all'affidamento diretto dell'appalto in oggetto alla Errebì per l'elettronica S.r.l., con sede in Via Appia Pignatelli, 235 Roma (RM), P.IVA. 01750381004;

-è rispettato il principio di rotazione ex art. 49 del D.lgs. 36/24, non avendo la stazione appaltante affidato un precedente appalto al contraente né una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, né nella stessa categoria di opere;

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server dell'edificio 1, primo piano, della sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

B0C61BAF5B, in favore della Errebi per l'elettronica S.r.l., con sede in Via Appia Pignatelli, 235 Roma (RM), preventivo pari ad € 35.340,00 oltre IVA;

3. di prendere atto che la spesa per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pari a € 35.340,00 IVA esclusa, sarà imputato al seguente capitolo di bilancio n. 110105000030 "impianti e macchinari."

UOC Tecnico-Patrimoniale
Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici
Ing. Erminio Pace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

OGGETTO: “affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server dell’edificio 1, primo piano, della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B0C61BAF5B”

VISTA

la proposta di deliberazione avanzata dal responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica e Informatica avente ad oggetto: “affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server dell’edificio 1, primo piano, della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B0C61BAF5B;”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server dell’edificio 1, primo piano, della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B0C61BAF5B”, sottoscritta dal responsabile dell’UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Informatica, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

con refrigeratore accoppiato per la sala server dell'edificio 1, primo piano, della sede di Roma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – CIG B0C61BAF5B, in favore della Errebi per l'elettronica S.r.l., con sede in Via Appia Pignatelli, 235 Roma (RM), preventivo pari ad € 35.340,00 oltre IVA;

2. di prendere atto che la spesa per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pari a € 35.340,00 IVA esclusa, sarà imputato al seguente capitolo di bilancio n. 110105000030 "impianti e macchinari."

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba



PER L'ELETTRONICA S.r.l.

**IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI PER ELETTRICITA'
ELETTRONICA, TELEFONIA E CONDIZIONAMENTO**

**Sede legale Via Appia Pignatelli, 235 – Roma Tel./FAX 067183470
Email: errebiperlelettronica@legalmail.it**

**Spett.le
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova n. 1411
00178 - Roma**

Roma, 21.02.2024

Prev. 04/2024

Oggetto: realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server edificio 1 piano primo

A seguito di Vs richiesta si rimette preventivo per rimozione del vecchio impianto di climatizzazione esistente, comprese le tubazioni canaline e pezzi speciali, fornitura in opera di nr. due refrigeratori Marca Rhoss Trifase con allestimento Pompe e Accumulo da 110 Lt integrato, comando da remoto interfaccia utente, attivazione unita da remoto on-off, segnale in uscita allarme funzionamento interfaccia rs 485 per dialogo seriale con altri dispositivi collegabili., nr. due ventilconvettori Tipo Rhoss Modello Yardy Parete o soffitto e comando a parete Lit-touch. Sir sequenziatore Integrato Rhoss schede seriale per il collegamenti BMS.

Le prestazioni da eseguire sono:

Fornitura in opera di refrigeratore accoppiato per sala server

- Nr. 2 Refrigeratori acqua Marca Rhoss Trifase con allestimento pompa e accumulo da Lt.110 integrato, comando remoto interfaccia, unita da remoto on-off, segnale in uscita allarme funzionamento interfaccia rs 485 per dialogo seriale con altri dispositivi collegabili;
- nr. due ventilconvettori Tipo Rhoss Modello Yardy Parete o soffitto e comando a parete Lit-touch.
- Sir sequenziatore Integrato Rhoss schede seriale per il collegamenti BMS.

Importo totale dell'intervento € 35.340,00 + IVA comprese spese e certificazione annesse

In attesa di vs. gentile conferma, salutiamo cordialmente.

PER L'ELETTRONICA srl
Via Appia Pignatelli, 235
00178 ROMA - Tel. 06/7183470

Data: 20 febbraio 2024

Spett. le
ISTITUTUO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA M.ALEANDRI
Via Appia Nuova, 1411
ROMA

Alla c.a. Erminio Pace

OGGETTO: Offerta per la realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con refrigeratore accoppiato per la sala server edificio 1 piano primo.

In seguito alla Vs. gentile richiesta, rimettiamo la nostra migliore offerta di ribasso per le lavorazioni richieste descritte in oggetto.

Nello specifico, come da voi indicato: rimozione del vecchio impianto di climatizzazione esistente, comprese le tubazioni canaline e pezzi speciali, fornitura in opera di n. 02 refrigeratori marca Rhoss Trifase con allestimento pompe e accumulo ada 110 Lt integrato, comando da remoto interfaccia utente, attivazione unità da remoto on-off, segnale in uscita allarme funzionamento interfaccia rs 485 per dialogo seriale con altri dispositivi collegabili, n.02 ventilconvettori tipo Rhoss Modello Yardy parte o soffitto e comando a parete Lit-touch. Sir sequenziatore integrato Rhoss schede seriale per il collegamento BMS.

IMPORTO OFFERTO € 36.860,00 +Iva

STEFANO BARBACCI
Il dichiarante
S.B. Elettrica s.r.l.
Via Camillo Bozza, 8
CORCIANO (PG)
06074
Cod. Fisc. e Part. IVA 0005430545



IMPRESA VUOTTO ANTONIO

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana

LAVORI IN GLOBAL SERVICE • OPERE EDILI • IMPIANTI ELETTRICI,
DOMOTICI E TECNOLOGICI • ASSISTENZA E MANUTENZIONE

SPETT.LE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
LAZIO E DELLA TOSCANA
VIA APPIA NUOVA N. 1411
00178 – ROMA

Roma 21.02.2024

PREV. 50/2024

OGGETTO: REFRIGERATORE ACCOPPIATO PER SALA SERVER

In seguito a vostra gentile richiesta, ci preghiamo di rimetterVi la nostra miglior offerta per

- A. Nr. 2 refrigeratori acqua marca Rhoss trifase con allestimento pompa e accumulo da lt. 110 integrato, comando remoto interfaccia utente, attivazione unità da remoto on – off, segnale in uscita allarme funzionamento interfaccia rs 485 per dialogo seriale con altri dispositivi collegabili.
- B. Nr. 2 ventilconvettori tipo Rhoss modello Yardy parete o soffitto e comando a parete lit-touch.
- C. Sir sequenziatore integrato Rhoss schede seriali per il collegamento BMS.

Si procederà con la rimozione delle tubazioni in rame esistenti poste in canalina e realizzazione nuove tubazioni in multistrato \varnothing 32 rivestito completa di raccordi e pezzi speciali dall'unità esterna messa sul terrazzo ai terminati interni \varnothing 3.

Prezzo a corpo € 35.929,00 oltre i.v.a

In fede

IMPRESA
Comm. ANTONIO VUOTTO
Via Siderno, 30 - 00178 ROMA
Tel. 06.7183470 - Fax 06.7183470
P.I. 01017090588 - C.F. VTT NTN 42T08 E605D
E-mail: info@impresavuotto.it